延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年12月1日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11412-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年12月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	V	V	V	V	29	30%	
	二	V	V	V	V	29	31	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	31	30	
	五	V	V	V	V	31	30	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	30	32%	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	29	30	
	五	V	V	V	V	30	31	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	31	32	
	三	V	V	V	V	31	32	
	四	V	V	V	V	29	33	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	31	33	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	32	33	
	五	V	V	V	V	32	33	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	28	30	
	二	V	V	V	V	28	31	
	三	V	V	V	V	29	30	
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	V正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年11月3日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11411-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年11月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	V	V	V	V	28	31	
	二	V	V	V	V	29	30	
	三	V	V	V	V	30	31	
	四	V	V	V	V	30	31	
	五	V	V	V	V	29	30	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	29	31	
	二	V	V	V	V	28	31	
	三	V	V	V	V	29	30	
	四	V	V	V	V	30	31	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	29	30	
	四	V	V	V	V	29	31	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	31	33	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	29	30	
	五	V	V	V	V	28	31	
	六							
第五週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年10月1日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11410-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年10月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三	V	V	V	V	28	31%	
	四	V	V	V	V	29	32	
	五	V	V	V	V	29	31	
	六							
第二週	一							
	二	V	V	V	V	30	32	
	三	V	V	V	V	30	31	
	四	V	V	V	V	29	33	
	五							
	六							
第三週	一	V	V	V	V	28	32	
	二	V	V	V	V	29	32	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	28	30	
	五	V	V	V	V	30	33	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	30	31	
	二	V	V	V	V	29	30	
	三	V	V	V	V	29	32	
	四	V	V	V	V	30	31	
	五	V	V	V	V	31	33	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	30	30	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	31	33	
	四	V	V	V	V	30	32	
	五	V	V	V	V	29	31	
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年9月1日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11409-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年9月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	V	V	V	V	29	30%	
	二	V	V	V	V	29	31	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	29	33	
	五	V	V	V	V	29	33	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	30	34	
	二	V	V	V	V	30	33	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	29	32	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	29	31	
	二	V	V	V	V	29	32	
	三	V	V	V	V	30	31	
	四	V	V	V	V	28	33	
	五	V	V	V	V	29	33	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	29	31	
	二	V	V	V	V	29	30	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	30	31	
	五	V	V	V	V	31	33	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	30	33	
	二	V	V	V	V	30	32	
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋森　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114 年 8 月 1 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11408-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114 年 8 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三							
	四							
	五	V	V	V	V	30	33%	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	31	33	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	29	30	
	五	V	V	V	V	30	33	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	29	30	
	三	V	V	V	V	31	34	
	四	V	V	V	V	31	34	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	29	30	
	三	V	V	V	V	29	30	
	四	V	V	V	V	29	30	
	五	V	V	V	V	29	30	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	31	33	
	二	V	V	V	V	32	33	
	三	V	V	V	V	31	32	
	四	V	V	V	V	30	33	
	五	V	V	V	V	30	31	
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 7 月 2 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20- 11407-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 7 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	V	V	V	V	29	33%	
	二	V	V	V	V	29	32%	
	三	V	V	V	V	30	33	
	四	V	V	V	V	29	32	
	五	V	V	V	V	30	33	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	29	33	
	二	V	V	V	V	29	32	
	三	V	V	V	V	30	33	
	四	V	V	V	V	28	32	
	五	V	V	V	V	30	32	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	29	32	
	二	V	V	V	V	29	32	
	三	V	V	V	V	30	33	
	四	V	V	V	V	29	32	
	五	V	V	V	V	29	31	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	31	33	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	30	32	
	五	V	V	V	V	29	30	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	30	32	
	二	V	V	V	V	30	31	
	三	V	V	V	V	29	30	
	四	V	V	V	V	29	30	
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	□正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 6月 3 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1406-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 6月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	30	33%	
	二	✓	✓	✓	✓	30	33	
	三	✓	✓	✓	✓	29	32	
	四	✓	✓	✓	✓	29	32	
	五	✓	✓	✓	✓	30	33	
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	29	32	
	二	✓	✓	✓	✓	30	33	
	三	✓	✓	✓	✓	31	34	
	四	✓	✓	✓	✓	31	34	
	五	✓	✓	✓	✓	29	32	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	30	33	
	二	✓	✓	✓	✓	29	33	
	三	✓	✓	✓	✓	28	31	
	四	✓	✓	✓	✓	28	31	
	五	✓	✓	✓	✓			
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	29	31	
	二	✓	✓	✓	✓	29	31	
	三	✓	✓	✓	✓	30	32	
	四	✓	✓	✓	✓	28	31	
	五	✓	✓	✓	✓	28	31	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	30	33	
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	✓正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 － X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 5月 2 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11405-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 5 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三							
	四							
	五	√	√	√	√	29	32	
	六							
第二週	一	√	√	√	√	29	32	
	二	√	√	√	√	28	33	
	三	√	√	√	√	29	32	
	四	√	√	√	√	28	31	
	五	√	√	√	√	31	33	
	六							
第三週	一	√	√	√	√	31	33	
	二	√	√	√	√	32	34	
	三	√	√	√	√	31	33	
	四	√	√	√	√	32	34	
	五	√	√	√	√	32	34	
	六							
第四週	一	√	√	√	√	33	35	
	二	√	√	√	√	33	35	
	三	√	√	√	√	31	33	
	四	√	√	√	√	32	33	
	五	√	√	√	√	31	33	
	六							
第五週	一	√	√	√	√	31	32	
	二	√	√	√	√	30	32	
	三	√	√	√	√	31	32	
	四	√	√	√	√	30	32	
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	√正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 4月 2日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11404-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 4月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二	✓	✓	✓	✓	27°C	31%	
	三	✓	✓	✓	✓	28°C	31%	
	四							
	五							
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	26	30%	
	二	✓	✓	✓	✓	26	29%	
	三	✓	✓	✓	✓	27	31%	
	四	✓	✓	✓	✓	28	32%	
	五	✓	✓	✓	✓	26	30%	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	26	30%	
	二	✓	✓	✓	✓	27	31%	
	三	✓	✓	✓	✓	27	31%	
	四	✓	✓	✓	✓	29	33%	
	五	✓	✓	✓	✓	29	33%	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	28	32%	
	二	✓	✓	✓	✓	28	32%	
	三	✓	✓	✓	✓	28	32%	
	四	✓	✓	✓	✓	27	32%	
	五	✓	✓	✓	✓	27	32%	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	28	31%	
	二	✓	✓	✓	✓	29	31%	
	三	✓	✓	✓	✓	30	32%	
	四							
	五							
	六							
滅火器（每月第一週星期一）		☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）						
備註說明（異常處理說明）		異常處理人：						

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃[illegible]　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維[illegible]

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 4 月 7 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20- 11404-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 4月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二	✓	✓	✓	✓	24	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四							
	五							
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	25	32	
	二	✓	✓	✓	✓	25	32	
	三	✓	✓	✓	✓	26	33	
	四	✓	✓	✓	✓	26	33	
	五	✓	✓	✓	✓	26	33	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	27	32	
	二	✓	✓	✓	✓	27	32	
	三	✓	✓	✓	✓	27	33	
	四	✓	✓	✓	✓	27	33	
	五	✓	✓	✓	✓	28	33	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	28	34	
	二	✓	✓	✓	✓	28	34	
	三	✓	✓	✓	✓	28	34	
	四	✓	✓	✓	✓	28	34	
	五	✓	✓	✓	✓	28	33	
	六							
第五週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 ☐異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114 年 3 月 3 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1140301	版本：1.2

機櫃工作日誌

114 年 3 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	24	31%	
	二	✓	✓	✓	✓	23	32%	
	三	✓	✓	✓	✓	24	31	
	四	✓	✓	✓	✓	24	32	
	五	✓	✓	✓	✓	24	31	
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	24	33	
	二	✓	✓	✓	✓	24	33	
	三	✓	✓	✓	✓	24	33	
	四	✓	✓	✓	✓	24	34	
	五	✓	✓	✓	✓	24	33	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	24	33	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	23	31	
	四	✓	✓	✓	✓	23	31	
	五	✓	✓	✓	✓	23	31	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	23	31	
	二	✓	✓	✓	✓	24	32	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	31	
	五	✓	✓	✓	✓	24	31	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	24	32	
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	✓正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30% 至 80% 之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 2月 3 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11402-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114 年 2 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	24	32	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	33	
	五	✓	✓	✓	✓	23	34	
	六	✓	✓	✓	✓	23	31	
第二週	一	✓	✓	✓	✓	24	33	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	30	
	五	✓	✓	✓	✓	23	31	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	23	30	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	30	
	四	✓	✓	✓	✓	24	32	
	五	✓	✓	✓	✓	23	32	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	23	30	
	二	✓	✓	✓	✓	24	30	
	三	✓	✓	✓	✓	23	31	
	四	✓	✓	✓	✓	23	31	
	五							
	六							
第五週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	□正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：_____ 主管審核：_____

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：114年 1 月 1日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1140-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

114年 1月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三							
	四	✓	✓	✓	✓	24	30	
	五	✓	✓	✓	✓	23	31	
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	23	31	
	二	✓	✓	✓	✓	24	30	
	三	✓	✓	✓	✓	23	32	
	四	✓	✓	✓	✓	23	32	
	五	✓	✓	✓	✓	24	31	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	25	30	
	二	✓	✓	✓	✓	23	30	
	三	✓	✓	✓	✓	24	31	
	四	✓	✓	✓	✓	24	31	
	五	✓	✓	✓	✓	24	32	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	23	31	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	23	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	32	
	五	✓	✓	✓	✓	24	32	
	六							
第五週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志