延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 7 月 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20- 1507-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

115 年 7 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三	V	V	V	V	30	33 %	
	四	V	V	V	V	30	32	
	五	V	V	V	V	31	33	
	六							
第二週	一	V	V	V	V	29	32	
	二	V	V	V	V	30	33	
	三	V	V	V	V	30	32	
	四	V	V	V	V	29	32	
	五	V	V	V	V	29	32	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	28	32	
	二	V	V	V	V	29	32	
	三	V	V	V	V	29	31	
	四	V	V	V	V	31	31	
	五	V	V	V	V	33	32	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	32	34	
	二	V	V	V	V	32	33	
	三	V	V	V	V	33	32	
	四	V	V	V	V	32	32	
	五	V	V	V	V	33	33	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	34	32	
	二	V	V	V	V	33	33	
	三	V	V	V	V	33	33	
	四	V	V	V	V	32	32	
	五	V	V	V	V	33	33	
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：_____ 主管審核：_____

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115年 6月 1 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1150601	版本：1.2

機櫃工作日誌

115年 6月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	30	32	
	二	✓	✓	✓	✓	30	33	
	三	✓	✓	✓	✓	29	33	
	四	✓	✓	✓	✓	29	31	
	五	✓	✓	✓	✓	28	31	
	六	✓						
第二週	一	✓	✓	✓	✓	31	34	
	二	✓	✓	✓	✓	30	34	
	三	✓	✓	✓	✓	29	33	
	四	✓	✓	✓	✓	30	33	
	五	✓	✓	✓	✓	31	34	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	33	34	
	二	✓	✓	✓	✓	31	33	
	三	✓	✓	✓	✓	30	32	
	四	✓	✓	✓	✓	30	32	
	五							
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	31	32	
	二	✓	✓	✓	✓	29	33	
	三	✓	✓	✓	✓	29	34	
	四	✓	✓	✓	✓	28	33	
	五	✓	✓	✓	✓	28	32	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	27	31	
	二	✓	✓	✓	✓	29	33	
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器 (每月第一週星期一)	☑正常 □異常(異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫)	
備註說明 (異常處理說明)	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 5 月 4 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1505-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

115 年 5 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							
第二週	一	V	V	V	V	27	33	
	二	V	V	V	V	28	32	
	三	V	V	V	V	29	33	
	四	V	V	V	V	28	34	
	五	V	V	V	V	28	33	
	六							
第三週	一	V	V	V	V	29	35	
	二	V	V	V	V	30	34	
	三	V	V	V	V	33	35	
	四	V	V	V	V	34	33	
	五	V	V	V	V	33	31	
	六							
第四週	一	V	V	V	V	33	34	
	二	V	V	V	V	32	34	
	三	V	V	V	V	33	33	
	四	V	V	V	V	32	32	
	五	V	V	V	V	32	33	
	六							
第五週	一	V	V	V	V	34	30	
	二	V	V	V	V	33	31	
	三	V	V	V	V	33	33	
	四	V	V	V	V	32	32	
	五	V	V	V	V	33	31	
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋棠　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 4 月 1 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11504-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

115 年 4 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三	✓	✓	✓	✓	26	33	
	四	✓	✓	✓	✓	27	33	
	五							
	六							
第二週	一							
	二	✓	✓	✓	✓	28	33	
	三	✓	✓	✓	✓	27	32	
	四	✓	✓	✓	✓	27	34	
	五	✓	✓	✓	✓	26	32	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	27	33	
	二	✓	✓	✓	✓	26	33	
	三	✓	✓	✓	✓	27	34	
	四	✓	✓	✓	✓	27	33	
	五	✓	✓	✓	✓	26	32	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	27	33	
	二	✓	✓	✓	✓	26	32	
	三	✓	✓	✓	✓	27	33	
	四	✓	✓	✓	✓	28	33	
	五	✓	✓	✓	✓	27	31	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	28	33	
	二	✓	✓	✓	✓	27	34	
	三	✓	✓	✓	✓	26	33	
	四	✓	✓	✓	✓	27	33	
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 3 月 2 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-11503-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

115 年 3 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	26	33	
	二	✓	✓	✓	✓	25	32	
	三	✓	✓	✓	✓	26	32	
	四	✓	✓	✓	✓	26	33	
	五	✓	✓	✓	✓	25	33	
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	27	31	
	二	✓	✓	✓	✓	27	31	
	三	✓	✓	✓	✓	26	30	
	四	✓	✓	✓	✓	25	32	
	五	✓	✓	✓	✓	25	33	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	23	34	
	二	✓	✓	✓	✓	24	33	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	25	33	
	五	✓	✓	✓	✓	25	31	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	26	31	
	二	✓	✓	✓	✓	26	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	33	
	五	✓	✓	✓	✓	25	34	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	26	33	
	二	✓	✓	✓	✓	26	32	
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋森

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 2 月 2 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1502-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

____年____月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一	✓	✓	✓	✓	23	31	
	二	✓	✓	✓	✓	22	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	23	32	
	五	✓	✓	✓	✓	23	31	
	六							
第二週	一	✓	✓	✓	✓	22	30	
	二	✓	✓	✓	✓	23	31	
	三	✓	✓	✓	✓	24	31	
	四	✓	✓	✓	✓	24	33	
	五	✓	✓	✓	✓	23	33	
	六							
第三週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	24	32	
	二	✓	✓	✓	✓	24	32	
	三	✓	✓	✓	✓	23	34	
	四	✓	✓	✓	✓	23	33	
	五							
	六							
第五週	一							
	二							
	三							
	四							
	五							
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 - V，異常 - X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋森　　主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志

延宇資訊股份有限公司

機密等級：■一般□限閱□密□機密	文件編號：YAN-ISMS-04-20	保存年限：2 年
日期：115 年 1 月 2 日	紀錄編號：YAN-ISMS-G-20-1150[1]-01	版本：1.2

機櫃工作日誌

115 年 1 月

檢查項目		機櫃外觀	設備外觀	冷氣運作	UPS燈號	溫度 °C	濕度 %RH	備註
第一週	一							
	二							
	三							
	四							
	五	✓	✓	✓	✓	24	31	
	六						-	
第二週	一	✓	✓	✓	✓	23	30	
	二	✓	✓	✓	✓	23	30	
	三	✓	✓	✓	✓	24	32	
	四	✓	✓	✓	✓	22	31	
	五	✓	✓	✓	✓	24	33	
	六							
第三週	一	✓	✓	✓	✓	24	32	
	二	✓	✓	✓	✓	24	33	
	三	✓	✓	✓	✓	25	33	
	四	✓	✓	✓	✓	23	31	
	五	✓	✓	✓	✓	23	32	
	六							
第四週	一	✓	✓	✓	✓	23	31	
	二	✓	✓	✓	✓	22	31	
	三	✓	✓	✓	✓	22	32	
	四	✓	✓	✓	✓	24	33	
	五	✓	✓	✓	✓	24	31	
	六							
第五週	一	✓	✓	✓	✓	23	33	
	二	✓	✓	✓	✓	23	32	
	三	✓	✓	✓	✓	24	34	
	四	✓	✓	✓	✓	23	32	
	五	✓	✓	✓	✓	23	32	
	六							

滅火器（每月第一週星期一）	☑正常 □異常（異常狀況及相關處理填寫於異常處理說明填寫）	
備註說明（異常處理說明）	異常處理人：	

※ 溫度應保持在攝氏 8 至 40 度之間、濕度應保持在 30%至 80%之間，以維持電腦系統之正常運作。

※ 填寫說明：正常 -V，異常 – X

如有異常請於備註說明，並填「YAN-ISMS-04-29 矯正與預防處理單」追蹤至結案。

填寫人：黃韋霖

主管審核：延宇資訊股份有限公司 梁維志